

Señores  
**OFERENTES**  
Presente

**ASUNTO: CONCURSO DE OFERTAS No. 411-PAM-EP, PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EVENTUAL BAJO LLAMADO DE RECUPERACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS ROTATIVOS, PARA LOS BLOQUES 07/21 PAYAMINO YURALPA OPERADOS POR EP PETROECUADOR- Aclaración 1**

Por convenir a los intereses de EP PETROECUADOR y de conformidad con el numeral 3 “Preguntas y Aclaraciones” del Concurso de Ofertas No. 411-PAM-EP para la prestación del servicio de la referencia, agradeceré tomar en cuenta lo siguiente:

**PREGUNTA 1**

Por favor solicitamos se extienda la fecha de entrega de la oferta.

**RESPUESTA 1**

No es factible extender la fecha, por lo que la entrega de Ofertas deberá cumplirse según el cronograma establecido.

**PREGUNTA 2**

¿A qué equipos se realizará el balanceo dinámico?

**RESPUESTA 2**

Entre los equipos a los cuales se realizaría el balanceo dinámico tenemos:

- Ejes de equipos rotativos
- Ventiladores de grupos electrógenos Caterpillar / Wartsila
- Rotores de Generadores Caterpillar
- Rotores de motores eléctricos de hasta 2500 HP
- Cigüeñales de motores de combustión Caterpillar / Hyundai
- Poleas de ventiladores
- Impeller de bombas centrífugas de hasta 20” de diámetro
- Bowl de las separadoras de crudo Westfalia
- Turbos de grupos electrógenos Hyundai / Wartsila

**COMISIÓN DE EVALUACIÓN:**

---

Diego Ricardo Guanga Cuadrado / Pablo Vladimir Aleman Muñoz  
Ingeniero de Integridad Mecánica

---

Héctor Marco Miranda Villacís / Ivan Eduardo Enríquez Viteri  
Supervisor de Mantenimiento

---

Ramiro Antonio Campos Miranda / Angel Fernando Ushiña Gusque  
Supervisor de Planta de Generación

---

Edison Miguel Calderón Sandoval  
Analista de Contabilidad

---

Carla María Zúñiga Rendón  
Abogado de Patrocinio y Asesoría Jurídica